

ТРУБА СВЕТОГОРСК

ID: 5139



ПРОБЛЕМА

Течь трубопровода Д400, подающий механически очищенную воду

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Герметизация трубопровода Д400

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В соответствии с Системной Листовкой о применении Belzona

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Фланец трубы был смонтирован в анкерные болты, между фланцем и трубой был залит материал Belzona 1321. Это дало возможность быстро запустить воду в технологический цех

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Pulp & Paper

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

ЦБК, Ленинградская Область

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2005

ПРОДУКТЫ

Belzona 4111

Belzona 1321

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Прорыв воды в трубопроводе 2. Установка анкерных болтов на Belzona 4111 3. Установка переходного фланца 4. Приклеенный композитным материалом Belzona 1321 к трубе фланец

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.